



Déclaration des performances N° 130-BB-001

LIPPI la clôture
La fouillouse
16440 Mouthiers sur Boème – France

Déclare par la présente, que :

Les portails battants sur pivots manuels modèle **Z battant**
dont l'utilisation principale est de permettre l'accès des marchandises et des véhicules
accompagnés ou conduits par des personnes dans des locaux industriels, commerciaux ou
résidentiels, et dont les caractéristiques sont les suivantes :

largeur	hauteur	poids
2050	2000	250

sont conformes à l'annexe ZA de la norme harmonisée NF EN 13241-1 + A1 2011 (Produits sans caractéristiques coupe-feu, ni pare-fumée)

Il est établi pour , les portails battants sur pivots manuels Z battant la déclaration des performances suivante :

Caractéristiques essentielles	Spécifications	Performances
Etanchéité à l'eau		NPD
Résistance à la charge due au vent		NPD
Résistance thermique		NPD
Perméabilité à l'air		NPD
Ouverture en toute sécurité	EN13241-1 §4.3.3 + A1 :2011	Réussite
Résistance mécanique et stabilité	EN13241-1 §4.2.3 + A1 :2011	Réussite
Efforts de fonctionnement	EN13241-1 §4.3.3 + A1 :2011	Réussite
Dégagement de substances dangereuses	EN13241-1 §4.2.9 + A1 :2011	Réussite

Le 31/10/2016 à Mouthiers sur Boème
Julien LIPPI PDG de la société LIPPI la clôture

Déclaration des performances N° 130-BM-001

LIPPI la clôture
La fouillouse
16440 Mouthiers sur Boème – France

Déclare par la présente, que :

Les portails battants sur pivots motorisés modèle **Z battant Faac** dont l'utilisation principale est de permettre l'accès des marchandises et des véhicules accompagnés ou conduits par des personnes dans des locaux industriels, commerciaux ou résidentiels, et dont les caractéristiques sont les suivantes :

			Motorisation FAAC
largeur	hauteur	poids	moteur
2050	2000	250	400 SB
2050	2000	250	400 SBS

sont conformes à l'annexe ZA de la norme harmonisée NF EN 13241-1 + A1 2011 (Produits sans caractéristiques coupe-feu, ni pare-fumée)

Compte tenu des procès-verbaux d'essais n° BV15-514/B et BV15-514/C délivrés par le CSTB (N° 5-0010) selon le système 3, il est établi pour , les portails battants sur pivots motorisés Z battant Faac la déclaration des performances suivante :

Caractéristiques essentielles	Spécifications	Performances
Etanchéité à l'eau		NPD
Résistance à la charge due au vent		NPD
Résistance thermique		NPD
Perméabilité à l'air		NPD
Ouverture en toute sécurité	EN13241-1 §4.3.3 + A1 :2011	Réussite
Résistance mécanique et stabilité	EN13241-1 §4.2.3 + A1 :2011	Réussite
Efforts de fonctionnement	EN13241-1 §4.3.3 + A1 :2011	Réussite
Dégagement de substances dangereuses	EN13241-1 §4.2.9 + A1 :2011	Réussite

Le 31/10/2016 à Mouthiers sur Boème
Julien LIPPI PDG de la société LIPPI la clôture

